

订单编号: _____
 用户名称: _____

实施时间: Jan.3.2009

CHT300系列 IAQ室内品质测量变送器选型表

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
二氧化碳、温湿度测量		CHT300												
1 测量参数	二氧化碳浓度 CO ₂	1												
	温度、湿度 RH/T	2												
	二氧化碳浓度CO ₂ 、温度T、湿度RH	3												
	温度T	4												
2 测量参数及范围 CO ₂	无	0												
ch1	0...2000ppm	1												
	0...5000ppm	2												
	0...10,000ppm	3												
	自定义测量范围: 精度:	X												
3 测量参数及范围 RH	无	0												
ch2	0...100%RH 精度±5%RH	1												
	0...100%RH 精度+3%RH	2												
	0...100%RH 精度+2%RH	3												
4 测量参数及范围 T	无	0												
ch3	-20...+60℃ 精度: ±0.5℃	1												
	-20...+60℃ 精度: ±0.3℃	2												
	-20...+60℃ 精度: ±0.2℃	3												
	自定义测量范围: 精度:	X												
5 显示	无						N							
	带液晶显示屏						Y							
6 供电电压	直流12VDC							2						
	直流24VDC							4						
7 模拟信号输出ch1/ch2/ch2	无							0						
	4...20mA							4						
	0...10V							1						
8 数字信号输出	无							0						
	RS485							1						
9 声光报警	无							0						
*此项功能仅限选择带显示屏时有效	上、下限超限声光, 图标报警设置							1						
*此项选择"无"时,出厂CO ₂ 的限制设置为1400ppm	二氧化碳自定义: 上限: _____ ppm 下限: _____ ppm													
	相对湿度: 上限: _____ %RH 下限: _____ %RH													
	温度: 上限: _____ °C 下限: _____ °C													
10 继电器输出	无							0						
	1路继电器输出 参数: _____ 限值: _____							1						
*选择两路继电器输出时, 将没有RS485信号输出	2路继电器输出 参数: _____ 上限值: _____ 下限值: _____							2						
11 操作手册	中文											C		
12 校准服务	无							0						
	3年实验室校准服务 (每年1次)							1						
	3年现场校准服务 (每年1次)							2						
	用户特殊要求的校准服务							3						

备注: 选择正体字的选项为基本配置, 无须另加费用;
 选择斜体字的选项为选件, 需要加选件费用;

单价金额RMB
 数量
 总金额RMB

典型的选型举例:

CHT-300 1 1 0 0 N 0 4 0 0 0 C 0

上海博众测量技术有限公司

Bodhi (Shanghai) measurement technology Co.,Ltd.
 NO.32,ShuPing Road, JiadingDistrict,ZIP201808,
 Shanghai R.P.China
 TEL: 0086 21 6630 8161/62/63
 FAX: 0086 21 6630 8167